

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,39	24,63	1,76	0,00			1			1	1		3		10,18	10,12
	01:00	24,10	16,47	7,63	0,00			1			1	1				9,09	9,04
	02:00	23,19	21,60	1,59	0,00			1			1	1				8,22	8,19
	03:00	23,02	20,22	2,81	0,00			1			1	1				8,02	8,01
	04:00	22,61	22,13	0,48	0,00			1			1	1				6,63	6,40
	05:00	23,47	23,41	0,07	0,00			1		1	1	1				4,30	4,35
	06:00	27,29	27,29	0,00	0,00			1		1	1	1				6,46	6,57
	07:00	32,75	31,99	0,76	0,00			1		1	1	1		4		10,25	10,39
	08:00	37,38	29,44	7,93	0,00			1		1	1	1		2		13,64	13,67
	09:00	41,53	32,09	9,44	0,00			1		1	1	1		4		13,73	13,73
	10:00	42,95	31,74	11,21	0,00			1		1	1	1		4		13,73	13,73
	11:00	42,09	30,56	11,53	0,00			1		1	1	1		4		13,73	13,73
	12:00	40,86	30,32	10,54	0,00			1		1	1	1		3		13,73	13,73
	13:00	39,77	31,67	8,11	0,00			1		1	1	1		3		13,73	13,73
	14:00	38,80	31,13	7,67	0,00			1		1	1	1		2		13,73	13,73
	15:00	37,75	29,87	7,89	0,00			1		1	1	1		2		13,73	13,73
	16:00	39,89	33,30	6,59	0,00			1	1	1	1	1		1		13,72	13,72
	17:00	43,45	38,13	5,32	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	18:00	48,03	43,59	4,44	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	19:00	48,59	44,80	3,79	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	20:00	47,38	43,44	3,94	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	21:00	43,40	38,76	4,63	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	37,95	34,02	3,93	0,00			1	1	1	1	1				11,97	11,87
	23:00	32,83	31,30	1,53	0,00			1	1	1	1	1				7,01	6,90

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης