

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,80	26,05	1,75	0,00			1		1	1	1				6,16	6,38
	01:00	24,78	22,78	1,99	0,00			1		1	1	1				6,82	7,02
	02:00	23,81	23,45	0,37	0,00					1	1	1				8,71	8,68
	03:00	23,32	23,15	0,17	0,00					1	1	1				8,17	8,17
	04:00	23,14	23,10	0,04	0,00					1	1	1				7,98	7,97
	05:00	24,25	24,25	0,00	0,00				1	1	1	1				5,46	5,31
	06:00	28,43	28,43	0,00	0,00				1	1	1	1				7,54	7,65
	07:00	34,71	34,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		8,86	8,78
	08:00	38,13	38,13	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		11,13	11,14
	09:00	37,55	37,55	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		10,41	10,45
	10:00	36,72	36,72	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		9,87	9,88
	11:00	35,07	35,07	0,00	0,00			1	1	1	1	1				9,12	9,06
	12:00	34,86	34,71	0,15	0,00			1	1	1	1	1				8,84	8,81
	13:00	34,83	34,66	0,16	0,00			1	1	1	1	1				8,87	8,85
	14:00	34,34	34,34	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,35	8,31
	15:00	33,68	33,68	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,57	7,63
	16:00	36,64	36,64	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		10,26	10,35
	17:00	41,10	41,02	0,08	0,00			1	1	1	1	1		3		12,99	13,04
	18:00	46,93	46,64	0,29	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	47,75	47,52	0,23	0,00			1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	20:00	46,68	46,22	0,47	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	21:00	43,29	42,10	1,20	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	22:00	38,29	36,18	2,11	0,00			1	1	1	1	1		1		12,21	12,12
	23:00	33,08	30,66	2,42	0,00			1	1	1	1	1				7,29	7,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης