

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,65	16,66	10,00	0,00			1			1	1				10,72	10,68
	01:00	23,91	14,93	8,98	0,00						1	1				9,60	9,59
	02:00	22,97	14,40	8,58	0,00						1	1				9,19	9,18
	03:00	22,41	14,03	8,38	0,00						1	1				8,97	8,96
	04:00	22,37	14,02	8,35	0,00						1	1				8,95	8,95
	05:00	22,94	14,50	8,44	0,00						1	1	1			9,14	9,16
	06:00	26,71	18,42	8,29	0,00					1	1	1				10,13	10,65
	07:00	31,94	25,86	6,08	0,00					1	1	1		3		7,50	12,69
	08:00	36,56	32,06	4,51	0,00				1	1	1	1		4		7,50	13,46
	09:00	40,30	36,89	3,40	0,00				1	1	1	1		6		6,57	13,73
	10:00	43,06	38,93	4,14	0,00				1	1	1	1		8		5,49	13,73
	11:00	45,26	41,01	4,25	0,00			1	1	1	1	1		6		5,49	13,73
	12:00	47,99	43,24	4,75	0,00			1	1	1	1	1		6		5,49	13,73
	13:00	47,81	42,90	4,90	0,00			1	1	1	1	1		6		5,49	13,73
	14:00	45,06	40,16	4,90	0,00			1	1	1	1	1		5		5,49	13,73
	15:00	41,89	36,67	5,23	0,00			1	1	1	1	1		4		5,82	13,71
	16:00	41,50	34,23	7,27	0,00			1	1	1	1	1		2		8,10	13,73
	17:00	43,69	36,35	7,34	0,00			1	1	1	1	1		1		8,17	13,73
	18:00	47,43	38,80	8,63	0,00			1	1	1	1	1		3		9,61	13,73
	19:00	47,21	38,60	8,62	0,00			1	1	1	1	1		3		9,61	13,73
	20:00	45,61	35,50	10,11	0,00			1	1	1	1	1		2		11,53	13,73
	21:00	41,31	30,30	11,01	0,00			1	1	1	1	1				13,62	13,60
	22:00	36,12	26,72	9,41	0,00			1	1	1	1	1				12,08	12,13
	23:00	30,86	22,77	8,09	0,00			1	1		1	1				10,57	10,51

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ' όλη διάρκεια της ημέρας υπήρχε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης