

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,20	19,29	6,90	0,00			1			1	1				9,95	9,99
	01:00	23,70	19,63	4,06	0,00			1			1	1				8,79	8,74
	02:00	22,88	20,13	2,75	0,00			1			1	1				7,89	7,89
	03:00	22,60	19,94	2,67	0,00			1			1	1				7,60	7,60
	04:00	22,30	19,60	2,70	0,00			1			1	1				7,29	7,30
	05:00	23,12	21,42	1,70	0,00			1		1	1	1				6,48	6,38
	06:00	26,74	25,59	1,15	0,00			1		1	1	1				6,19	6,29
	07:00	32,25	30,60	1,65	0,00			1	1	1	1	1				8,80	8,67
	08:00	35,23	31,78	3,44	0,00			1	1	1	1	1				9,01	9,07
	09:00	36,31	30,47	5,84	0,00			1	1	1	1	1				10,63	10,67
	10:00	35,49	28,53	6,96	0,00			1	1	1		1		1		13,03	13,07
	11:00	34,87	24,45	10,42	0,00			1	1	1		1				13,06	13,03
	12:00	34,11	23,43	10,68	0,00			1	1	1		1				13,42	13,41
	13:00	34,40	24,06	10,34	0,00			1	1	1		1				13,24	13,30
	14:00	34,97	24,23	10,74	0,00			1	1	1		1				13,50	13,48
	15:00	37,04	25,48	11,56	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	38,21	26,43	11,78	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	41,82	29,40	12,42	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	18:00	45,32	32,75	12,57	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	45,43	32,54	12,88	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,68	33,71	9,97	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,59	28,81	10,79	0,00			1	1	1	1	1				13,18	13,12
	22:00	34,84	24,37	10,47	0,00			1		1	1	1				12,49	12,61
	23:00	30,36	21,73	8,64	0,00			1		1	1	1				10,93	10,89

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης