

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,21	19,43	6,78	0,00			1			1	1				9,83	9,86
	01:00	23,58	18,72	4,86	0,00			1			1	1				8,66	8,61
	02:00	22,63	19,96	2,67	0,00			1			1	1				7,64	7,64
	03:00	21,91	19,52	2,40	0,00			1			1	1				6,93	6,92
	04:00	21,65	18,52	3,13	0,00			1			1	1				6,65	6,65
	05:00	22,06	18,42	3,64	0,00			1			1	1				6,97	7,03
	06:00	24,43	20,35	4,08	0,00			1			1	1				8,90	8,74
	07:00	27,77	25,23	2,54	0,00			1		1	1	1		2		8,23	8,22
	08:00	30,07	27,04	3,03	0,00			1		1	1	1		2		9,95	9,87
	09:00	30,27	27,27	3,00	0,00			1		1	1	1				9,83	9,80
	10:00	28,93	25,77	3,17	0,00			1		1	1	1				8,61	8,62
	11:00	28,23	25,00	3,23	0,00			1		1	1	1				8,67	8,64
	12:00	28,27	24,51	3,76	0,00			1		1	1	1				8,64	8,60
	13:00	27,87	24,21	3,66	0,00			1		1	1	1				8,65	8,70
	14:00	26,57	23,80	2,77	0,00			1		1	1	1				6,15	6,09
	15:00	27,22	25,03	2,19	0,00			1		1	1	1				6,65	6,71
	16:00	29,43	27,64	1,79	0,00			1		1	1	1				7,57	7,47
	17:00	33,51	31,10	2,41	0,00			1	1	1	1	1				7,33	7,49
	18:00	39,68	37,63	2,05	0,00			1	1	1	1	1				13,18	13,26
	19:00	40,37	38,15	2,22	0,00			1	1	1	1	1		2		13,32	13,33
	20:00	39,25	36,30	2,95	0,00			1	1	1	1	1		2		12,58	12,58
	21:00	35,52	33,02	2,50	0,00			1	1	1	1	1				9,68	9,58
	22:00	32,00	29,66	2,34	0,00			1	1	1	1	1				6,60	6,60
	23:00	28,64	26,72	1,92	0,00			1	1	1	1	1				6,07	6,22

Το διάστημα 13:50 έως 13:55 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης