

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,22	23,57	1,65	0,00			1		1	1	1				4,83	4,82
	01:00	22,77	21,20	1,57	0,00			1		1	1	1				4,28	4,37
	02:00	21,70	18,11	3,58	0,00			1			1	1				6,69	6,70
	03:00	20,93	16,37	4,56	0,00			1			1	1				7,52	7,44
	04:00	20,64	16,57	4,06	0,00			1			1	1				7,20	7,18
	05:00	20,33	16,13	4,21	0,00			1			1	1				7,27	7,24
	06:00	22,15	19,65	2,50	0,00			1			1	1				7,06	7,13
	07:00	24,50	20,32	4,19	0,00			1			1	1				9,31	9,35
	08:00	28,56	25,94	2,62	0,00			1	1		1	1				8,33	8,26
	09:00	31,47	30,09	1,38	0,00			1	1		1	1		1		10,32	10,33
	10:00	34,05	33,53	0,51	0,00			1	1	1	1	1				8,31	8,25
	11:00	35,42	34,84	0,58	0,00			1	1	1	1	1				9,40	9,43
	12:00	35,17	33,70	1,48	0,00			1	1	1	1	1				9,46	9,55
	13:00	35,35	35,16	0,19	0,00			1	1	1	1	1				10,15	10,20
	14:00	32,26	32,06	0,20	0,00			1	1	1	1	1				6,49	6,37
	15:00	30,28	29,54	0,74	0,00			1	1	1	1	1				4,23	4,26
	16:00	31,39	30,17	1,22	0,00			1	1	1	1	1				5,31	5,37
	17:00	34,69	34,07	0,63	0,00			1	1	1	1	1				8,49	8,59
	18:00	39,75	39,59	0,16	0,00			1	1	1	1	1		2		12,69	12,73
	19:00	40,85	40,72	0,14	0,00			1	1	1	1	1		3		13,22	13,20
	20:00	39,82	39,74	0,08	0,00			1	1	1	1	1		3		12,41	12,38
	21:00	37,03	36,92	0,11	0,00			1	1	1	1	1		1		10,65	10,61
	22:00	32,40	32,33	0,07	0,00			1	1	1	1	1				6,57	6,47
	23:00	28,85	28,85	0,00	0,00			1	1	1	1	1				3,92	4,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης