

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,87	24,87	0,00	0,00			1		1	1	1				4,51	4,39
	01:00	22,39	22,39	0,00	0,00			1		1	1	1				2,92	2,92
	02:00	21,91	21,91	0,00	0,00			1		1	1	1				3,56	3,56
	03:00	21,36	21,36	0,00	0,00			1		1	1	1				3,06	3,08
	04:00	21,33	21,33	0,00	0,00			1		1	1	1				3,03	3,00
	05:00	21,86	21,86	0,00	0,00			1		1	1	1				3,42	3,45
	06:00	25,52	25,52	0,00	0,00			1		1	1	1				4,98	5,00
	07:00	31,11	31,11	0,00	0,00			1		1	1	1		1		9,90	9,93
	08:00	35,05	35,05	0,00	0,00			1		1	1	1		4		12,27	12,33
	09:00	37,21	37,21	0,00	0,00			1		1	1	1		6		13,47	13,47
	10:00	37,14	37,02	0,13	0,00			1		1	1	1		6		13,39	13,36
	11:00	34,27	32,66	1,60	0,00			1		1	1	1		4		11,96	11,99
	12:00	33,97	33,33	0,64	0,00			1		1	1	1		3		11,93	11,87
	13:00	32,85	31,80	1,05	0,00			1		1	1	1		3		11,12	11,15
	14:00	32,11	30,96	1,15	0,00			1		1	1	1		2		10,86	10,83
	15:00	31,40	31,03	0,38	0,00			1		1	1	1		1		10,38	10,38
	16:00	32,51	32,10	0,41	0,00			1		1	1	1		2		10,95	10,97
	17:00	36,70	36,00	0,70	0,00			1		1	1	1		4		11,93	11,99
	18:00	41,89	39,86	2,03	0,00			1	1	1	1	1		6		13,66	13,65
	19:00	42,25	39,98	2,27	0,00			1	1	1	1	1		6		13,44	13,18
	20:00	42,63	41,57	1,06	0,00			1	1	1	1	1		5		13,66	13,64
	21:00	38,87	38,77	0,10	0,00			1	1	1	1	1		3		11,64	11,59
	22:00	34,24	34,04	0,20	0,00			1	1	1	1	1				8,42	8,33
	23:00	29,40	28,63	0,77	0,00			1	1	1	1	1				3,95	4,33

Μερική διακοπή στις 19:30 λόγω κακοκαιρίας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης