

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,07	24,79	0,28	0,00			1		1	1	1				4,71	4,66
	01:00	22,62	21,38	1,24	0,00			1		1	1	1				3,46	3,78
	02:00	21,86	19,47	2,38	0,00					1	1	1				6,75	6,75
	03:00	21,31	17,00	4,31	0,00					1	1	1				6,18	6,17
	04:00	21,54	18,05	3,50	0,00					1	1	1				6,36	6,35
	05:00	22,26	19,03	3,23	0,00					1	1	1				7,04	7,09
	06:00	25,87	24,23	1,65	0,00				1	1	1	1				8,36	8,23
	07:00	30,59	30,12	0,47	0,00				1	1	1	1		1		9,64	9,27
	08:00	34,48	33,43	1,05	0,00				1	1	1	1		4		11,51	11,56
	09:00	39,09	37,57	1,52	0,00				1	1	1	1		8		13,48	13,51
	10:00	40,21	37,69	2,52	0,00			1	1	1	1	1		6		13,06	13,07
	11:00	41,62	37,18	4,44	0,00			1	1	1	1	1		2		13,67	13,68
	12:00	43,17	37,91	5,26	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	42,28	38,29	3,99	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	14:00	39,58	36,89	2,68	0,00			1	1	1	1	1				13,34	13,30
	15:00	37,42	35,73	1,69	0,00			1	1	1	1	1				11,38	11,41
	16:00	38,28	36,32	1,96	0,00			1	1	1	1	1				12,20	12,24
	17:00	40,83	39,60	1,23	0,00			1	1	1	1	1		2		13,38	13,39
	18:00	45,45	45,08	0,38	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	19:00	46,16	45,46	0,70	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	20:00	45,25	44,49	0,75	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	21:00	41,82	41,04	0,78	0,00			1	1	1	1	1		3		13,72	13,72
	22:00	36,67	35,09	1,57	0,00			1	1	1	1	1				10,88	10,76
	23:00	31,44	30,66	0,77	0,00			1	1	1	1	1				5,62	5,52

Μερική διακοπή από τις 7:30 έως 10:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης