

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,72	26,60	0,12	0,00			1		1	1	1				5,02	5,26
	01:00	23,91	23,91	0,00	0,00			1		1	1	1				3,58	3,58
	02:00	23,18	23,11	0,07	0,00			1		1	1	1				4,04	4,02
	03:00	22,59	22,53	0,05	0,00			1		1	1	1				3,56	3,57
	04:00	22,40	22,38	0,02	0,00			1		1	1	1				3,59	3,58
	05:00	23,08	23,02	0,06	0,00			1		1	1	1				3,76	3,77
	06:00	27,07	27,07	0,00	0,00			1		1	1	1				6,37	6,48
	07:00	33,23	33,23	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,76	7,75
	08:00	38,39	38,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1				12,09	12,20
	09:00	37,83	37,71	0,13	0,00			1	1	1	1	1		1		11,46	11,41
	10:00	34,19	33,87	0,32	0,00			1	1	1	1	1				8,25	8,14
	11:00	34,30	33,96	0,33	0,00			1	1	1	1	1				8,07	8,16
	12:00	37,87	36,94	0,93	0,00			1	1	1	1	1				11,74	11,80
	13:00	38,91	37,72	1,19	0,00			1	1	1	1	1		1		12,76	12,76
	14:00	37,66	35,02	2,64	0,00			1	1	1	1	1				11,80	11,70
	15:00	35,91	31,90	4,01	0,00			1	1	1	1	1				11,04	11,08
	16:00	37,64	32,08	5,57	0,00			1	1	1	1	1				12,94	12,99
	17:00	40,63	33,18	7,44	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,71
	18:00	44,91	36,31	8,60	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	45,40	36,41	9,00	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	44,42	33,77	10,66	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	40,61	29,59	11,02	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	35,65	24,38	11,27	0,00			1	1		1	1				13,65	13,63
	23:00	30,46	20,90	9,56	0,00			1	1		1	1				11,13	11,10

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης