

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,90	16,85	9,05	0,00			1			1	1				10,38	10,34
	01:00	23,54	15,79	7,74	0,00			1			1	1				8,62	8,57
	02:00	23,35	15,90	7,45	0,00			1			1	1				8,37	8,38
	03:00	22,94	15,81	7,14	0,00			1			1	1				8,13	8,11
	04:00	22,70	16,16	6,54	0,00			1			1	1				7,69	7,72
	05:00	23,25	16,20	7,05	0,00			1			1	1				8,17	8,20
	06:00	26,72	17,59	9,12	0,00			1			1	1				10,58	10,63
	07:00	32,33	22,01	10,32	0,00			1	1		1	1				12,80	12,83
	08:00	36,38	26,63	9,75	0,00			1	1		1	1				13,71	13,71
	09:00	38,78	31,07	7,71	0,00			1	1	1	1	1		1		13,50	13,45
	10:00	39,81	31,92	7,89	0,00			1	1	1	1	1				13,66	13,64
	11:00	41,16	33,24	7,92	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,28	32,32	8,96	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	39,89	29,91	9,98	0,00				1	1	1	1		1		13,72	13,72
	14:00	37,48	29,01	8,47	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	34,81	28,25	6,56	0,00				1	1	1	1				13,68	13,69
	16:00	36,00	30,56	5,44	0,00			1	1	1	1	1				11,36	11,29
	17:00	38,46	30,90	7,56	0,00			1	1	1	1	1				12,21	12,28
	18:00	43,34	32,56	10,78	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	44,25	32,87	11,39	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,57	31,23	11,34	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	38,41	27,23	11,18	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	33,48	25,28	8,20	0,00			1	1		1	1				12,82	12,75
	23:00	29,98	23,47	6,51	0,00			1	1		1	1				9,58	9,50

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης