

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,11	23,72	2,40	0,00			1	1		1	1				7,88	8,02
	01:00	23,67	22,37	1,30	0,00				1		1	1				8,61	8,58
	02:00	22,70	22,58	0,13	0,00				1		1	1				7,58	7,57
	03:00	22,16	22,07	0,08	0,00				1		1	1				7,02	7,04
	04:00	21,81	21,74	0,08	0,00				1		1	1				6,67	6,65
	05:00	22,42	22,41	0,00	0,00				1		1	1				7,21	7,24
	06:00	24,89	24,27	0,62	0,00				1	1	1	1				7,20	6,92
	07:00	28,20	26,87	1,32	0,00				1	1	1	1				7,43	7,53
	08:00	30,47	28,62	1,84	0,00				1	1	1	1				9,82	9,84
	09:00	31,28	28,26	3,02	0,00				1	1	1	1				10,62	10,66
	10:00	30,31	25,94	4,37	0,00				1	1	1	1				9,71	9,70
	11:00	30,22	23,91	6,31	0,00				1	1	1	1				9,60	9,64
	12:00	30,42	23,63	6,79	0,00				1	1	1	1				9,78	9,82
	13:00	30,80	23,16	7,65	0,00			1	1		1	1				10,56	10,49
	14:00	29,08	22,92	6,16	0,00			1	1		1	1				8,61	8,56
	15:00	29,33	22,61	6,72	0,00			1	1		1	1				8,83	8,82
	16:00	31,42	23,55	7,87	0,00			1	1		1	1				10,83	10,89
	17:00	35,24	25,86	9,38	0,00			1	1		1	1				13,49	13,54
	18:00	40,26	29,71	10,55	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	41,32	30,29	11,03	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	39,50	28,08	11,42	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,23	24,71	11,52	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	22:00	32,31	21,76	10,54	0,00			1		1	1	1				12,37	12,31
	23:00	28,60	18,75	9,85	0,00			1		1		1				11,48	11,44

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης