

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,29	17,54	7,76	0,00			1		1		1				9,09	8,99
	01:00	23,04	17,25	5,78	0,00			1		1		1				6,78	6,70
	02:00	22,02	15,80	6,22	0,00			1		1		1				7,26	7,30
	03:00	21,30	15,10	6,20	0,00			1		1		1				7,27	7,26
	04:00	20,71	15,05	5,66	0,00			1		1		1				6,60	6,64
	05:00	20,77	15,14	5,64	0,00			1		1		1				6,70	6,70
	06:00	22,34	17,43	4,91	0,00			1		1		1				5,99	6,05
	07:00	24,35	20,28	4,08	0,00			1			1	1				5,54	8,15
	08:00	25,91	21,93	3,98	0,00			1			1	1				5,54	7,62
	09:00	26,75	23,38	3,37	0,00			1		1	1	1				5,54	8,30
	10:00	27,53	23,82	3,72	0,00			1		1	1	1				5,54	7,04
	11:00	27,35	24,74	2,61	0,00			1		1	1	1				6,30	6,83
	12:00	30,42	28,41	2,02	0,00			1		1	1	1		2		5,53	9,05
	13:00	31,88	30,46	1,43	0,00			1	1	1	1	1				5,53	7,67
	14:00	30,72	29,92	0,81	0,00			1	1	1	1	1				5,53	7,20
	15:00	28,98	27,68	1,30	0,00				1	1	1	1				5,53	8,42
	16:00	29,59	27,61	1,98	0,00				1	1	1	1				5,53	8,90
	17:00	33,14	31,08	2,07	0,00			1	1	1	1	1				5,60	9,39
	18:00	36,20	33,72	2,48	0,00			1	1	1	1	1				6,69	10,22
	19:00	37,30	34,77	2,53	0,00			1	1	1	1	1				5,50	11,24
	20:00	38,59	35,23	3,36	0,00			1	1	1	1	1				5,50	12,62
	21:00	35,37	31,57	3,80	0,00			1	1	1	1	1				5,50	9,45
	22:00	31,02	26,34	4,69	0,00			1	1		1	1				6,73	9,44
	23:00	27,00	21,72	5,28	0,00			1	1		1	1				7,62	8,60

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στα διαστήματα 19:20 – 19:37 και 17:50 – 20:30 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω βλαβών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης