

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,49	17,87	5,62	0,00			1			1	1				8,12	8,52
	01:00	21,27	16,23	5,04	0,00			1			1	1				7,27	7,26
	02:00	20,68	15,00	5,68	0,00						1	1				8,23	8,25
	03:00	20,32	14,78	5,54	0,00						1	1				8,12	8,13
	04:00	20,42	14,77	5,65	0,00						1	1				8,16	8,16
	05:00	21,17	15,33	5,85	0,00						1	1				8,44	8,46
	06:00	24,34	17,89	6,45	0,00			1			1	1				9,37	9,39
	07:00	28,53	20,78	7,75	0,00			1			1	1				11,36	11,39
	08:00	31,17	23,46	7,71	0,00			1		1	1	1				11,45	11,46
	09:00	32,03	24,17	7,87	0,00			1		1	1	1				11,58	11,56
	10:00	32,65	24,40	8,25	0,00			1		1	1	1				12,12	12,17
	11:00	31,98	24,10	7,87	0,00			1		1	1	1				11,55	11,53
	12:00	32,35	24,95	7,40	0,00			1		1	1	1				10,95	10,99
	13:00	32,61	24,53	8,08	0,00			1		1	1	1				11,93	11,92
	14:00	31,67	24,06	7,61	0,00			1		1	1	1				11,31	11,19
	15:00	31,33	28,01	3,32	0,00			1	1	1	1	1				5,06	6,37
	16:00	32,37	30,26	2,11	0,00			1	1	1	1	1				3,00	6,32
	17:00	35,09	31,78	3,31	0,00			1	1	1	1	1				4,18	9,03
	18:00	39,92	30,51	9,41	0,00			1	1	1	1	1				12,45	13,33
	19:00	41,60	32,66	8,94	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,88	34,69	6,19	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,71
	21:00	37,00	32,34	4,66	0,00			1	1	1	1	1				11,17	11,11
	22:00	32,44	27,27	5,17	0,00			1	1	1	1	1				9,45	9,70
	23:00	27,95	23,22	4,73	0,00			1	1		1	1				8,97	9,02

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 15:00 – 18:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης