

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,07	19,29	4,78	0,00			1			1	1				9,15	9,15
	01:00	21,66	16,58	5,08	0,00			1			1	1				7,03	6,93
	02:00	20,88	16,07	4,81	0,00			1			1	1				5,88	5,89
	03:00	20,54	14,53	6,00	0,00						1	1				7,35	7,45
	04:00	20,27	13,66	6,61	0,00						1	1				8,10	8,11
	05:00	21,05	14,20	6,85	0,00						1	1				8,39	8,41
	06:00	23,62	16,16	7,46	0,00			1			1	1				9,11	9,14
	07:00	27,62	18,63	8,99	0,00			1			1	1				10,97	11,00
	08:00	31,53	21,40	10,13	0,00			1			1	1				12,54	12,58
	09:00	33,03	22,46	10,57	0,00			1		1	1	1				13,17	13,16
	10:00	32,40	22,04	10,36	0,00			1		1	1	1				12,93	12,94
	11:00	33,89	23,05	10,84	0,00			1		1	1	1				13,47	13,47
	12:00	36,52	25,18	11,34	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	13:00	36,81	27,87	8,94	0,00			1		1	1	1		1		10,60	13,73
	14:00	36,79	28,44	8,35	0,00			1		1	1	1				9,85	13,73
	15:00	37,38	28,99	8,39	0,00			1		1	1	1				9,85	13,73
	16:00	37,66	29,37	8,29	0,00			1		1	1	1				9,85	13,31
	17:00	39,87	31,49	8,37	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,51
	18:00	42,54	34,16	8,38	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,73
	19:00	43,20	35,21	7,98	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,73
	20:00	42,20	35,27	6,93	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,73
	21:00	38,45	31,34	7,11	0,00			1	1	1	1	1				9,85	12,41
	22:00	33,73	27,41	6,32	0,00			1		1	1	1				11,10	11,40
	23:00	28,92	22,25	6,67	0,00			1		1	1	1				9,53	9,59

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης