

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,15	17,61	7,54	0,00			1			1	1				9,93	9,88
	01:00	22,84	15,90	6,93	0,00			1			1	1				8,22	8,21
	02:00	21,91	14,98	6,93	0,00						1	1				8,77	8,77
	03:00	21,30	14,75	6,55	0,00						1	1				8,52	8,52
	04:00	21,31	14,61	6,70	0,00						1	1				8,52	8,51
	05:00	22,36	15,82	6,54	0,00						1	1		1		8,91	8,92
	06:00	26,19	19,82	6,37	0,00						1	1		2		10,40	10,44
	07:00	32,65	27,34	5,31	0,00			1		1	1	1		2		12,66	12,71
	08:00	36,72	31,61	5,11	0,00			1		1	1	1		3		13,66	13,67
	09:00	39,56	32,75	6,80	0,00			1		1	1	1		3		13,49	13,48
	10:00	39,12	31,14	7,99	0,00			1	1	1	1	1				13,45	13,49
	11:00	40,41	32,15	8,26	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,19	35,48	5,71	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	40,41	37,26	3,16	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	39,07	38,62	0,45	0,00			1	1	1	1	1				13,03	12,99
	15:00	35,92	35,53	0,39	0,00			1	1	1	1	1				10,01	9,99
	16:00	35,50	35,28	0,22	0,00			1	1	1	1	1				9,43	9,46
	17:00	38,99	38,81	0,17	0,00			1	1	1	1	1		1		12,31	12,35
	18:00	45,08	44,93	0,15	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	46,93	46,56	0,37	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	46,25	45,86	0,38	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	21:00	42,44	41,40	1,05	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	22:00	37,16	35,78	1,38	0,00			1	1	1	1	1				11,34	11,26
	23:00	32,11	30,63	1,48	0,00			1	1	1	1	1				7,90	8,00

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης