

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Υ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,19	26,32	0,87	0,00				1	1	1	1				6,70	6,63
	01:00	24,30	23,18	1,12	0,00				1		1	1				7,07	7,43
	02:00	23,37	22,12	1,25	0,00				1		1	1				8,27	8,25
	03:00	22,94	21,63	1,32	0,00				1		1	1				7,79	7,77
	04:00	22,82	21,92	0,90	0,00				1		1	1				7,67	7,66
	05:00	23,71	23,43	0,29	0,00				1		1	1		1		8,38	8,42
	06:00	27,75	27,57	0,18	0,00				1	1	1	1		1		8,68	8,64
	07:00	33,30	33,24	0,06	0,00				1	1	1	1		2		11,79	11,89
	08:00	35,19	35,14	0,05	0,00				1	1	1	1		3		13,05	13,03
	09:00	34,11	34,07	0,04	0,00				1	1	1	1		3		11,99	11,97
	10:00	32,38	32,00	0,37	0,00				1	1	1	1		1		11,34	11,32
	11:00	30,89	29,73	1,16	0,00				1	1	1	1				10,28	10,26
	12:00	30,64	28,60	2,04	0,00				1	1	1	1				10,02	9,97
	13:00	30,56	28,18	2,39	0,00				1	1	1	1				8,65	8,58
	14:00	29,43	26,00	3,42	0,00			1	1	1	1	1				7,20	7,30
	15:00	28,88	25,23	3,65	0,00			1		1	1	1				8,31	8,34
	16:00	31,14	26,31	4,83	0,00			1		1	1	1				10,49	10,55
	17:00	36,37	31,34	5,03	0,00			1	1	1	1	1				12,07	12,00
	18:00	42,51	38,09	4,43	0,00			1	1	1	1	1		2		13,69	13,70
	19:00	44,44	39,56	4,87	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	43,74	35,29	8,46	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	40,65	31,03	9,62	0,00			1	1	1	1	1				13,64	13,62
	22:00	35,95	25,13	10,82	0,00			1		1	1	1				13,59	13,62
	23:00	31,04	20,97	10,07	0,00			1		1	1	1				12,22	12,17

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 11:13 – 11:34.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης