

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,68	16,05	9,63	0,00			1			1	1				10,32	10,29
	01:00	23,35	14,69	8,66	0,00						1	1				9,38	9,34
	02:00	22,74	14,28	8,46	0,00						1	1				9,09	9,09
	03:00	22,05	14,48	7,56	0,00						1	1				8,97	8,98
	04:00	22,07	18,62	3,45	0,00			1			1	1				9,71	9,58
	05:00	22,82	15,94	6,87	0,00			1			1	1				8,20	8,26
	06:00	24,88	15,78	9,10	0,00			1			1	1				9,92	9,92
	07:00	28,39	18,64	9,75	0,00			1			1	1				11,29	11,36
	08:00	33,21	22,49	10,71	0,00			1	1		1	1				13,16	13,18
	09:00	38,26	28,05	10,21	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	10:00	40,57	30,19	10,37	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	11:00	42,99	34,10	8,89	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	45,07	39,77	5,29	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	44,94	43,71	1,23	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	14:00	42,45	42,44	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4		13,66	13,64
	15:00	40,15	39,99	0,16	0,00			1	1	1	1	1		2		13,12	13,12
	16:00	39,83	39,45	0,37	0,00			1	1	1	1	1		1		13,21	13,24
	17:00	41,48	41,12	0,37	0,00			1	1	1	1	1		3		13,69	13,69
	18:00	44,67	42,02	2,64	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	45,75	41,37	4,39	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	44,03	38,45	5,58	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	39,88	38,23	1,65	0,00			1	1	1	1	1		1		13,59	13,55
	22:00	35,40	34,54	0,86	0,00			1	1	1	1	1				11,14	10,91
	23:00	30,79	29,97	0,82	0,00			1	1	1	1	1				7,91	8,20

Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν κατά το διάστημα 3:39 με 5:51 προβλήματα επικοινωνίας. Το διάστημα 8:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης