

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,95	24,03	2,91	0,00			1	1		1	1				8,30	8,00
	01:00	24,20	18,68	5,52	0,00			1	1			1				7,50	7,23
	02:00	23,36	17,32	6,04	0,00			1	1			1				8,30	8,17
	03:00	22,72	16,10	6,62	0,00			1	1			1				8,12	8,17
	04:00	22,32	15,09	7,23	0,00			1	1			1				8,24	8,23
	05:00	22,39	15,29	7,10	0,00			1	1			1				8,36	8,38
	06:00	24,07	17,79	6,28	0,00			1	1			1				8,26	8,27
	07:00	27,27	23,50	3,77	0,00			1	1			1		1		9,41	9,25
	08:00	31,79	29,12	2,67	0,00			1	1	1		1				9,52	9,46
	09:00	34,31	32,14	2,16	0,00			1	1	1	1	1				8,24	8,26
	10:00	36,28	32,83	3,45	0,00			1	1	1	1	1		1		10,64	10,82
	11:00	37,69	32,87	4,82	0,00			1	1	1	1	1		1		11,97	12,11
	12:00	38,45	34,61	3,85	0,00			1	1	1	1	1				12,41	12,44
	13:00	35,53	31,14	4,40	0,00			1	1	1	1	1				9,69	9,61
	14:00	32,31	26,36	5,95	0,00			1		1	1	1				10,44	10,58
	15:00	30,70	24,41	6,29	0,00			1		1	1	1				10,17	10,19
	16:00	31,92	24,09	7,82	0,00			1		1	1	1				10,92	10,96
	17:00	36,53	25,23	11,31	0,00			1		1	1	1				13,12	13,57
	18:00	42,68	30,59	12,08	0,00			1	1	1	1	1				13,69	13,73
	19:00	44,67	32,95	11,72	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,73
	20:00	44,05	31,59	12,46	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	40,79	28,36	12,43	0,00			1	1	1	1	1				13,64	13,63
	22:00	36,44	24,50	11,94	0,00			1		1	1	1				13,59	13,63
	23:00	32,06	22,28	9,78	0,00			1		1	1	1				13,29	13,13

Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 9:30 με 11:40, 20:30 με 22:00 και από 23:40. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 15:40 με 19:25. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης