

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,81	18,36	9,44	0,00			1	1	1						11,31	11,28
	01:00	25,25	16,87	8,38	0,00			1	1	1						10,12	10,11
	02:00	24,06	16,22	7,84	0,00			1	1	1						9,63	9,63
	03:00	23,37	15,66	7,71	0,00			1	1	1						9,27	9,29
	04:00	23,21	15,61	7,60	0,00			1	1	1						9,17	9,14
	05:00	23,29	16,07	7,22	0,00			1	1	1						9,19	9,19
	06:00	25,07	18,25	6,82	0,00			1	1	1						9,56	9,61
	07:00	28,56	23,21	5,35	0,00			1	1	1				1		10,89	10,83
	08:00	32,28	28,72	3,56	0,00			1	1	1		1				10,41	10,39
	09:00	33,82	30,37	3,45	0,00			1	1	1	1	1				10,40	10,45
	10:00	33,02	27,80	5,22	0,00			1	1	1	1	1				10,23	10,08
	11:00	29,92	25,04	4,88	0,00				1	1	1	1				8,72	8,78
	12:00	27,59	23,06	4,52	0,00				1	1	1	1				8,00	7,93
	13:00	25,07	21,33	3,73	0,00				1	1		1				8,43	8,70
	14:00	22,58	18,09	4,50	0,00				1	1		1				7,11	7,04
	15:00	22,91	17,91	5,00	0,00				1	1		1				7,16	7,23
	16:00	25,60	20,43	5,17	0,00				1	1		1				9,78	9,83
	17:00	31,29	29,26	2,03	0,00				1	1	1	1				11,68	11,75
	18:00	39,07	37,71	1,36	0,00			1	1	1	1	1		1		12,79	12,82
	19:00	42,88	42,21	0,67	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	42,67	42,30	0,37	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	39,98	39,63	0,35	0,00			1	1	1	1	1		2		13,30	13,24
	22:00	35,54	35,40	0,14	0,00			1	1	1	1	1				9,71	9,64
	23:00	30,87	30,86	0,01	0,00			1	1	1	1	1				7,71	7,82

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης