

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,76	26,76	0,00	0,00				1	1	1	1				6,19	6,13
	01:00	24,17	24,17	0,00	0,00				1	1	1	1				5,20	5,54
	02:00	23,35	23,34	0,01	0,00					1	1	1				8,19	8,20
	03:00	22,74	22,66	0,07	0,00					1	1	1				7,58	7,57
	04:00	22,69	22,31	0,39	0,00					1	1	1				7,52	7,55
	05:00	23,63	23,54	0,08	0,00					1	1	1				8,41	8,43
	06:00	27,40	27,26	0,14	0,00				1	1	1	1				7,98	7,73
	07:00	33,10	32,34	0,76	0,00				1	1	1	1				10,98	10,97
	08:00	34,47	32,00	2,47	0,00			1	1	1		1		2		11,19	11,31
	09:00	34,12	31,30	2,82	0,00			1	1	1	1	1		1		11,04	11,21
	10:00	33,06	30,84	2,22	0,00			1	1	1	1			1		12,01	11,98
	11:00	33,09	30,77	2,32	0,00			1	1	1	1			2		11,66	11,62
	12:00	31,13	27,08	4,05	0,00			1	1	1	1					10,66	10,65
	13:00	30,28	24,89	5,39	0,00			1	1	1	1					9,78	9,78
	14:00	30,99	25,26	5,73	0,00			1	1	1	1					10,46	10,48
	15:00	30,74	23,82	6,92	0,00			1	1	1	1					10,19	10,19
	16:00	33,76	24,00	9,77	0,00			1	1	1	1					13,10	13,10
	17:00	37,55	26,15	11,40	0,00			1	1	1	1					13,00	12,96
	18:00	43,20	32,32	10,88	0,00			1	1	1	1			3		13,73	13,73
	19:00	44,86	34,08	10,79	0,00			1	1	1	1			4		13,73	13,73
	20:00	43,97	33,68	10,28	0,00			1	1	1	1			4		13,73	13,73
	21:00	40,77	30,12	10,65	0,00			1	1	1	1			1		13,73	13,73
	22:00	35,36	27,98	7,39	0,00			1	1	1	1					13,54	13,52
	23:00	30,48	27,33	3,16	0,00			1	1	1	1					10,60	10,55

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης