

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,84	25,08	0,76	0,00			1	1	1	1					7,12	7,03
	01:00	23,10	20,53	2,57	0,00				1	1	1					7,30	7,36
	02:00	22,62	16,17	6,45	0,00				1	1	1					8,05	8,09
	03:00	22,10	14,54	7,56	0,00			1	1		1					8,85	8,85
	04:00	22,04	14,17	7,87	0,00			1	1		1					8,82	8,82
	05:00	22,66	14,35	8,31	0,00			1	1		1					9,02	9,05
	06:00	26,03	17,07	8,96	0,00			1	1		1					10,36	10,37
	07:00	31,59	20,04	11,54	0,00			1	1		1					12,57	12,60
	08:00	32,67	21,82	10,84	0,00			1	1	1	1					13,01	13,00
	09:00	32,06	21,07	10,99	0,00			1	1	1	1					12,85	12,84
	10:00	30,74	20,51	10,23	0,00				1	1	1					12,33	12,32
	11:00	30,22	20,94	9,28	0,00				1	1	1	1				11,94	11,99
	12:00	30,53	23,08	7,45	0,00				1		1	1		1		12,19	12,20
	13:00	31,06	22,12	8,94	0,00				1		1	1				12,42	12,42
	14:00	30,67	20,76	9,92	0,00				1		1	1				12,28	12,28
	15:00	29,56	20,87	8,70	0,00				1		1	1				11,81	11,83
	16:00	30,94	24,08	6,87	0,00				1	1	1	1				11,36	11,38
	17:00	35,26	29,65	5,61	0,00				1	1	1	1				13,29	13,34
	18:00	41,89	37,55	4,34	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	45,22	43,57	1,64	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	44,35	43,99	0,35	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	21:00	41,03	40,80	0,23	0,00			1	1	1	1	1		3		13,41	13,41
	22:00	36,51	36,51	0,00	0,00			1	1	1	1	1				10,77	10,73
	23:00	31,13	31,13	0,00	0,00				1	1	1	1				8,54	8,59

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης