

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,53	15,61	9,92	0,00			1		1	1					10,17	10,12
	01:00	22,89	15,13	7,76	0,00			1		1	1					7,96	7,92
	02:00	22,05	15,25	6,79	0,00			1		1	1					6,93	6,90
	03:00	21,35	15,72	5,63	0,00	1	1	1		1			1			5,78	3,82
	04:00	21,10	15,05	6,05	0,00	1	1	1					1			6,18	6,04
	05:00	21,52	15,49	6,03	0,00	1	1	1					1			6,18	6,49
	06:00	25,47	19,74	5,72	0,00	1	1	1	1				1	2		6,18	6,00
	07:00	30,67	25,54	5,13	0,00			1	1	1	1					5,80	5,29
	08:00	35,37	31,39	3,99	0,00			1	1	1	1			3		5,00	8,55
	09:00	38,30	34,69	3,62	0,00			1	1	1	1			4		5,00	10,44
	10:00	41,10	37,09	4,01	0,00			1	1	1	1	1		4		5,00	12,47
	11:00	42,86	38,21	4,65	0,00			1	1	1	1	1		2		5,00	13,73
	12:00	41,16	35,43	5,73	0,00			1	1	1	1	1		2		6,32	13,72
	13:00	40,83	35,31	5,52	0,00			1	1	1	1	1				7,00	13,73
	14:00	39,36	35,62	3,74	0,00			1	1	1	1	1				5,97	13,26
	15:00	37,69	33,72	3,97	0,00			1	1	1	1	1				5,00	11,70
	16:00	38,28	34,26	4,02	0,00			1	1	1	1	1				5,00	12,15
	17:00	40,90	36,51	4,39	0,00			1	1	1	1	1		2		5,00	13,65
	18:00	43,87	40,20	3,68	0,00			1	1	1	1	1		4		5,00	13,73
	19:00	43,87	39,31	4,57	0,00			1	1	1	1	1		4		5,00	13,73
	20:00	42,56	37,29	5,27	0,00			1	1	1	1	1		3		5,63	13,73
	21:00	38,78	32,79	5,99	0,00			1	1	1	1	1				6,38	12,65
	22:00	34,11	28,00	6,11	0,00			1	1	1	1	1				6,50	10,62
	23:00	29,47	23,36	6,11	0,00			1	1		1	1				6,50	9,49

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΣΠ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε ισχυρή κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης