

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,75	4,96	0,79	1				1						1,45	1,42	
	01:00	5,21	4,49	0,71	1				1						0,89	0,88	
	02:00	4,98	4,08	0,90					1						1,50	1,55	
	03:00	4,76	3,64	1,12					1						1,49	1,48	
	04:00	4,79	3,40	1,39					1						1,50	1,51	
	05:00	5,08	3,49	1,58					1						1,75	1,74	
	06:00	5,99	4,30	1,69					1						2,07	2,07	
	07:00	7,05	5,13	1,92	1				1						2,35	2,37	
	08:00	7,76	5,66	2,10	1				1						2,54	2,54	
	09:00	7,94	5,66	2,28	1				1						2,72	2,72	
	10:00	7,87	5,99	1,89	1				1						2,74	2,74	
	11:00	7,86	5,69	2,17	1				1						2,73	2,73	
	12:00	8,38	6,18	2,20	1				1						2,93	2,92	
	13:00	8,59	6,59	2,00	1				1			1			3,00	3,00	
	14:00	8,45	6,38	2,07	1				1			1			2,96	2,95	
	15:00	7,53	5,70	1,83	1				1						2,64	2,64	
	16:00	7,73	6,08	1,66	1				1						2,31	2,26	
	17:00	8,40	6,81	1,59				1	1						1,83	1,87	
	18:00	9,33	7,28	2,05				1	1						2,51	2,80	
	19:00	9,53	7,82	1,71				1	1						1,80	3,00	
	20:00	9,17	7,38	1,79				1	1						1,82	2,66	
	21:00	8,30	6,57	1,73				1	1						1,82	1,80	
	22:00	7,31	5,54	1,76				1	1						1,82	0,96	
	23:00	6,32	4,57	1,75	1			1							1,78	1,99	

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης