

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,68	4,70	0,98	1				1						0,97	1,09
	01:00	5,16	4,33	0,82	1				1						0,83	0,82
	02:00	4,96	4,34	0,62	1				1						0,63	0,63
	03:00	4,76	4,34	0,42	1				1						0,43	0,43
	04:00	4,83	4,35	0,48	1				1						0,48	0,48
	05:00	5,07	4,53	0,54	1				1						0,71	0,72
	06:00	5,88	4,62	1,26	1				1						1,51	1,53
	07:00	6,83	4,69	2,14	1				1						2,14	2,15
	08:00	7,83	5,35	2,48	1				1						2,48	2,48
	09:00	8,65	5,70	2,95	1				1						2,95	2,97
	10:00	9,15	6,13	3,02	1		1		1						3,04	3,04
	11:00	9,37	6,35	3,02	1		1		1						3,04	3,04
	12:00	9,32	6,30	3,02	1		1		1						3,04	3,04
	13:00	9,35	6,44	2,91	1		1		1						3,04	3,04
	14:00	8,26	7,26	1,00	1		1		1						2,70	2,68
	15:00	7,19	6,93	0,27	1		1		1						1,67	1,56
	16:00	7,42	7,21	0,20				1	1						0,54	0,56
	17:00	8,06	7,95	0,11				1	1						1,51	1,53
	18:00	9,19	8,96	0,23				1	1						2,66	2,67
	19:00	9,21	8,85	0,36				1	1						2,70	2,70
	20:00	8,69	7,89	0,80				1	1						2,20	2,19
	21:00	7,88	6,69	1,19				1	1						1,40	1,38
	22:00	6,99	6,16	0,83				1	1						0,87	1,02
	23:00	6,15	4,86	1,28			1		1						1,80	1,79

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης