

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,46	4,31	1,15	1				1						1,16	1,14	
	01:00	4,99	4,22	0,77	1				1						0,77	0,80	
	02:00	4,77	3,33	1,44					1						1,44	1,47	
	03:00	4,53	3,26	1,27					1						1,28	1,27	
	04:00	4,43	3,27	1,16					1						1,16	1,17	
	05:00	4,53	3,28	1,25					1						1,27	1,27	
	06:00	4,81	3,26	1,56					1						1,55	1,55	
	07:00	5,17	4,01	1,17			1		1						1,18	1,16	
	08:00	5,87	4,36	1,51			1		1						1,50	1,52	
	09:00	6,66	4,47	2,19			1		1						2,18	2,19	
	10:00	7,25	4,87	2,38			1		1						2,38	2,37	
	11:00	7,64	5,96	1,69			1		1						1,70	2,33	
	12:00	8,03	6,67	1,36			1		1						1,52	2,41	
	13:00	7,54	6,03	1,51	1		1		1						1,52	2,10	
	14:00	6,71	5,64	1,07	1		1		1						1,52	1,30	
	15:00	6,47	5,97	0,50	1		1		1						1,52	1,02	
	16:00	7,07	6,08	1,00	1		1		1						1,52	1,63	
	17:00	7,44	6,11	1,32	1		1		1						1,52	1,99	
	18:00	8,15	6,15	2,01	1		1		1						1,99	2,49	
	19:00	8,56	5,91	2,65	1		1		1						2,65	2,65	
	20:00	8,33	5,75	2,58	1		1		1						2,59	2,59	
	21:00	7,66	5,42	2,25	1		1		1						2,26	2,24	
	22:00	6,73	5,39	1,34	1		1		1						1,35	1,33	
	23:00	5,86	5,00	0,86	1		1		1						0,86	0,90	

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης