

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,68	3,09	2,59			1				2,65
	01:00	5,67	3,28	2,39			1				2,65
	02:00	5,52	4,14	1,39			1			1	1,69
	03:00	4,89	4,47	0,42			1			2	0,60
	04:00	4,90	4,34	0,57			1			2	0,60
	05:00	5,01	4,47	0,54			1			2	0,60
	06:00	5,24	4,83	0,41			1			2	0,60
	07:00	5,43	5,05	0,38			1			2	0,60
	08:00	5,91	5,39	0,52			1			2	1,10
	09:00	5,82	5,31	0,50			1			3	0,81
	10:00	5,80	5,48	0,32			1			3	0,60
	11:00	6,04	5,85	0,19			1			3	0,60
	12:00	5,98	5,80	0,18			1			3	0,60
	13:00	6,03	5,69	0,34			1			3	0,60
	14:00	5,94	5,67	0,28			1			2	0,60
	15:00	6,18	5,69	0,49			1			2	0,60
	16:00	5,82	5,65	0,17			1			2	0,60
	17:00	5,82	5,46	0,36			1			2	0,60
	18:00	6,49	6,18	0,30			1			3	0,60
	19:00	6,87	6,58	0,29			1			3	0,60
	20:00	7,36	7,01	0,35			1			3	0,60
	21:00	7,04	6,50	0,53			1			3	0,60
	22:00	6,59	6,16	0,43			1			3	0,60
	23:00	6,11	5,72	0,39			1			3	0,60

Τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης