

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,95	5,78	0,18		1	1				1,85
	01:00	5,98	5,78	0,20		1	1				1,20
	02:00	6,24	6,12	0,12		1	1				1,20
	03:00	6,20	6,07	0,13		1	1				1,20
	04:00	6,21	5,81	0,40		1	1				1,20
	05:00	6,13	5,83	0,30		1	1			1	1,20
	06:00	5,83	5,17	0,66		1				2	1,20
	07:00	5,83	4,88	0,94		1				2	1,20
	08:00	5,66	4,83	0,83		1				2	1,20
	09:00	5,63	4,65	0,98		1				2	1,20
	10:00	5,26	4,27	0,99		1				2	1,26
	11:00	5,40	3,97	1,43		1				1	1,80
	12:00	5,46	4,10	1,36		1				1	1,80
	13:00	5,25	4,11	1,14		1				1	1,80
	14:00	5,18	4,01	1,18		1				1	1,80
	15:00	5,67	4,23	1,44		1				1	1,80
	16:00	6,21	5,10	1,11		1				2	1,80
	17:00	6,64	5,77	0,87		1				3	1,80
	18:00	7,27	5,77	1,49		1				3	1,80
	19:00	7,66	6,36	1,30		1				3	1,80
	20:00	7,69	6,31	1,38		1				3	1,80
	21:00	7,38	5,94	1,43		1				3	1,80
	22:00	6,84	5,34	1,50		1				3	1,81
	23:00	6,42	5,22	1,20		1				2	1,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης