

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,95	5,33	0,62		1				2	0,80
	01:00	5,54	4,98	0,56		1				2	0,60
	02:00	5,22	4,75	0,47		1				2	0,60
	03:00	5,17	4,62	0,55		1				2	0,60
	04:00	5,35	4,81	0,54		1				2	0,60
	05:00	5,71	5,14	0,58		1				2	0,60
	06:00	5,71	4,99	0,72		1				2	1,26
	07:00	6,20	4,63	1,57		1				2	2,17
	08:00	6,40	3,79	2,61		1				1	2,65
	09:00	6,61	4,01	2,60		1				1	2,65
	10:00	6,80	4,20	2,60		1				1	2,65
	11:00	6,28	3,87	2,42		1				1	2,65
	12:00	6,26	4,36	1,90		1				1	2,65
	13:00	6,32	4,91	1,41		1				1	2,65
	14:00	6,37	5,66	0,70		1				3	2,65
	15:00	6,47	5,89	0,58		1				3	2,65
	16:00	6,53	5,99	0,54		1				3	2,65
	17:00	6,70	6,15	0,55		1				3	2,65
	18:00	7,20	6,67	0,53		1				3	2,65
	19:00	7,73	7,17	0,56		1				4	2,65
	20:00	7,33	6,65	0,68		1				4	2,34
	21:00	7,22	5,98	1,24		1				3	1,97
	22:00	6,48	5,54	0,94		1				3	1,20
	23:00	5,69	5,21	0,48		1				2	0,84

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης