

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,48	3,55	0,93		1					1,17
	01:00	4,45	3,80	0,65		1					1,00
	02:00	4,29	3,71	0,58		1					1,00
	03:00	4,23	3,53	0,69		1					1,00
	04:00	4,18	3,38	0,80		1					1,00
	05:00	4,21	3,39	0,82		1					1,00
	06:00	4,23	3,44	0,79		1					1,00
	07:00	4,35	3,65	0,70		1					1,00
	08:00	4,44	3,68	0,76		1					1,00
	09:00	4,55	3,76	0,79		1					1,00
	10:00	4,73	3,92	0,80		1					1,00
	11:00	4,85	4,03	0,81		1					1,00
	12:00	4,99	4,16	0,83		1					1,44
	13:00	5,00	3,84	1,16		1					1,50
	14:00	4,76	3,47	1,30		1					1,50
	15:00	4,76	4,04	0,71		1					1,22
	16:00	5,02	4,20	0,82		1				1	1,00
	17:00	4,89	4,21	0,68		1				1	0,90
	18:00	5,39	4,78	0,61		1				1	0,90
	19:00	5,67	5,07	0,60		1				2	0,90
	20:00	5,73	5,14	0,59		1				2	0,90
	21:00	5,46	4,89	0,57		1				2	0,90
	22:00	5,50	4,58	0,92		1				2	1,33
	23:00	5,19	4,12	1,07		1				1	1,40

Καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης