

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,36	4,36	0,00		1				1	0,00
	01:00	4,14	4,14	0,00		1				1	0,00
	02:00	4,01	4,01	0,00		1					0,00
	03:00	3,94	3,94	0,00		1					0,00
	04:00	3,21	3,21	0,00		1					0,00
	05:00	3,36	3,36	0,00		1					0,00
	06:00	3,70	3,70	0,00		1					0,00
	07:00	3,95	3,95	0,00		1				1	0,00
	08:00	4,01	4,01	0,00		1				1	0,01
	09:00	4,35	3,41	0,94		1				1	1,65
	10:00	4,27	3,37	0,90		1					1,23
	11:00	4,70	3,72	0,98		1				1	1,20
	12:00	4,82	3,93	0,90		1				1	1,20
	13:00	4,89	3,95	0,94		1				1	1,20
	14:00	4,92	3,94	0,98		1				1	1,33
	15:00	4,81	3,71	1,10		1					2,00
	16:00	4,67	4,21	0,46		1					2,00
	17:00	4,97	4,73	0,23		1				2	2,00
	18:00	5,92	5,69	0,22		1				3	2,00
	19:00	6,45	6,43	0,02		1				4	2,00
	20:00	6,60	6,60	0,00		1				4	2,00
	21:00	6,40	6,40	0,00		1				4	2,00
	22:00	5,94	5,94	0,00		1				4	2,00
	23:00	4,96	4,96	0,00		1				2	2,00

Τις πρώτες πρωινές και πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης