

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,67	1,13	0,54			1		1			0,55	0,54
	01:00	1,52	1,12	0,40			1		1			0,41	0,40
	02:00	1,44	1,13	0,31			1		1			0,32	0,33
	03:00	1,40	1,12	0,28			1		1			0,29	0,28
	04:00	1,44	1,13	0,31			1		1			0,31	0,32
	05:00	1,44	1,13	0,31			1		1			0,32	0,33
	06:00	1,52	1,12	0,40			1		1			0,40	0,39
	07:00	1,70	1,14	0,56			1		1			0,56	0,57
	08:00	1,85	1,22	0,63			1		1			0,63	0,64
	09:00	1,91	1,26	0,66			1		1			0,67	0,67
	10:00	2,09	1,42	0,68			1		1			0,70	0,69
	11:00	2,18	1,73	0,45		1	1		1			0,50	0,49
	12:00	2,10	1,71	0,40		1	1		1			0,43	0,37
	13:00	2,21	1,92	0,29			1		1	1		0,41	0,58
	14:00	2,33	1,68	0,65			1		1	1		0,70	0,67
	15:00	2,33	1,53	0,80			1		1	1		0,81	0,65
	16:00	2,33	1,87	0,46			1		1	1		0,47	0,63
	17:00	2,47	2,29	0,18			1		1	1		0,20	0,78
	18:00	2,77	2,59	0,18			1		1	1		0,20	0,97
	19:00	2,77	2,58	0,18			1		1	1		0,20	0,97
	20:00	2,74	2,56	0,18			1		1	1		0,20	0,96
	21:00	2,62	2,46	0,16			1		1	1		0,20	0,91
	22:00	2,35	2,01	0,34			1		1	1		0,35	0,68
	23:00	2,09	1,68	0,41			1		1	1		0,43	0,42

Από τις 12:35 έως τις 13:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε στο ΗΣ κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης