

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,45	1,12	0,33	1				1			0,34	0,34
	01:00	1,36	1,13	0,23	1				1			0,24	0,23
	02:00	1,28	1,11	0,17	1				1			0,19	0,16
	03:00	1,24	1,13	0,11	1				1			0,13	0,12
	04:00	1,22	1,14	0,08	1				1			0,10	0,10
	05:00	1,26	1,14	0,12	1				1			0,14	0,14
	06:00	1,26	1,25	0,01	1				1			0,02	0,14
	07:00	1,30	1,30	0,00	1				1			0,00	0,18
	08:00	1,41	1,40	0,01	1				1			0,00	0,29
	09:00	1,40	1,39	0,01	1				1			0,00	0,29
	10:00	1,52	1,51	0,01	1				1			0,00	0,40
	11:00	1,54	1,53	0,01	1				1			0,00	0,41
	12:00	1,57	1,56	0,01	1				1			0,00	0,44
	13:00	1,42	1,40	0,02	1				1			0,02	0,33
	14:00	1,46	1,46	0,00	1				1			0,00	0,00
	15:00	1,47	1,47	0,00	1				1			0,00	0,00
	16:00	1,58	1,57	0,01	1				1			0,00	0,00
	17:00	1,67	1,66	0,01	1				1			0,00	0,00
	18:00	2,01	2,00	0,01	1				1	1		0,00	0,00
	19:00	2,03	2,02	0,01	1				1	1		0,00	0,00
	20:00	1,97	1,96	0,01	1				1	1		0,00	0,00
	21:00	1,91	1,90	0,01	1				1	1		0,00	0,00
	22:00	1,73	1,72	0,01	1				1	1		0,00	0,00
	23:00	1,53	1,52	0,01	1				1	1		0,00	0,00

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης