

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,85	1,83	0,02				1	1	1		0,19	0,19
	01:00	1,69	1,66	0,03					1	1		0,20	0,20
	02:00	1,65	1,64	0,01					1	1		0,18	0,18
	03:00	1,58	1,58	0,00					1	1		0,17	0,17
	04:00	1,59	1,59	0,00					1	1		0,17	0,17
	05:00	1,61	1,61	0,00					1	1		0,18	0,18
	06:00	1,67	1,62	0,05					1	1		0,22	0,22
	07:00	1,78	1,73	0,05					1	1		0,22	0,22
	08:00	1,98	1,78	0,20				1	1	1		0,22	0,37
	09:00	2,06	1,66	0,40				1	1	1		0,41	0,57
	10:00	2,20	1,84	0,36				1	1	1		0,45	0,54
	11:00	2,18	1,84	0,35				1	1	1		0,45	0,51
	12:00	2,19	1,76	0,43				1	1	1		0,45	0,60
	13:00	1,99	1,54	0,45				1	1	1		0,45	0,62
	14:00	1,92	1,48	0,45				1	1	1		0,45	0,62
	15:00	1,89	1,45	0,45				1	1	1		0,45	0,62
	16:00	1,98	1,53	0,45				1	1	1		0,45	0,62
	17:00	2,24	1,80	0,45				1	1	1		0,45	0,62
	18:00	2,69	2,06	0,62				1	1	1		0,64	0,78
	19:00	2,86	2,12	0,74				1	1	1		0,75	0,91
	20:00	2,90	2,16	0,73				1	1	1		0,75	0,89
	21:00	2,70	2,02	0,68				1	1	1		0,74	0,85
	22:00	2,42	1,81	0,61		1		1	1			0,61	0,78
	23:00	2,07	1,67	0,40		1		1	1			0,41	0,58

Πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ από τις 01:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης