

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,76	1,16	0,60					1	1		0,61	0,61
	01:00	1,67	1,12	0,55					1	1		0,56	0,55
	02:00	1,55	1,11	0,44					1	1		0,44	0,44
	03:00	1,28	1,13	0,15					1	1		0,17	0,16
	04:00	1,30	1,15	0,15					1	1		0,17	0,18
	05:00	1,32	1,13	0,19					1	1		0,20	0,20
	06:00	1,45	1,14	0,31					1	1		0,32	0,32
	07:00	1,67	1,16	0,51					1	1		0,51	0,53
	08:00	1,65	1,11	0,54					1	1		0,54	0,53
	09:00	1,56	1,12	0,44					1	1		0,44	0,44
	10:00	1,51	1,12	0,39					1	1		0,40	0,39
	11:00	1,50	1,14	0,37					1	1		0,37	0,38
	12:00	1,49	1,12	0,37					1	1		0,37	0,37
	13:00	1,49	1,13	0,36					1	1		0,37	0,37
	14:00	1,48	1,12	0,36					1	1		0,36	0,36
	15:00	1,48	1,13	0,35					1	1		0,36	0,35
	16:00	1,72	1,15	0,57					1	1		0,57	0,58
	17:00	1,88	1,52	0,36					1	1		0,66	0,66
	18:00	2,14	1,93	0,22					1	1		0,70	0,68
	19:00	2,19	2,12	0,07			1		1	1		0,50	0,51
	20:00	2,25	2,15	0,09			1		1	1		0,57	0,57
	21:00	2,14	1,98	0,16			1		1	1		0,48	0,46
	22:00	1,96	1,82	0,14			1		1	1		0,30	0,28
	23:00	1,79	1,67	0,11			1		1	1		0,16	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης