

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Sunday, February 1, 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Sunday, February 1, 2026	00:00	56.25	56.10	0.15	0.00					1		1						1	1	1			1	8.17	10.05	
	01:00	51.96	51.58	0.38	0.00					1		1						1	1	1			1	7.86	5.76	
	02:00	49.95	47.31	2.64	0.00					1		1						1		1			1	10.53	10.55	
	03:00	48.13	42.52	5.61	0.00					1		1						1		1			1	14.34	14.44	
	04:00	47.11	41.76	5.35	0.00					1		1								1			1	13.61	14.13	
	05:00	47.14	40.28	6.86	0.00					1		1								1			1	13.70	14.14	
	06:00	49.39	40.14	9.25	0.00					1		1								1			1	14.83	14.82	
	07:00	52.31	42.18	9.90	0.22					1		1								1			1	15.69	15.63	
	08:00	57.91	45.19	10.89	1.82					1		1								1			1	17.34	16.83	
	09:00	63.31	44.90	11.86	6.55					1		1								1			1	18.92	17.03	
	10:00	67.69	47.34	12.52	7.83					1		1								1			1	19.95	17.96	
	11:00	71.27	49.07	13.24	8.96					1		1								1			1	21.24	18.69	
	12:00	75.81	53.81	14.04	7.96					1		1								1			1	22.53	20.36	
	13:00	77.03	58.97	14.31	3.75					1		1				1				1			1	22.93	21.98	
	14:00	77.03	59.79	14.43	2.81					1		1				1				1			1	23.07	22.27	
	15:00	75.90	60.62	14.21	1.07					1		1				1				1			1	22.75	22.45	
	16:00	76.60	61.70	14.32	0.58					1		1				1				1			1	22.96	22.80	
	17:00	80.35	69.11	11.21	0.03					1		1	1			1				1			1	17.79	24.10	
	18:00	85.66	75.97	9.69	0.00					1		1	1			1				1			1	15.44	25.70	
	19:00	85.61	75.89	9.72	0.00					1		1	1			1				1			1	15.42	25.68	
	20:00	83.74	74.28	9.45	0.00					1		1	1			1				1			1	15.11	25.12	
	21:00	77.79	69.23	8.56	0.00			1		1		1	1			1				1			1	13.36	20.59	
	22:00	70.12	63.26	6.86	0.00			1		1		1	1							1			1	10.54	18.52	
	23:00	62.22	56.11	6.11	0.00			1		1		1	1							1			1	9.36	10.62	

Ενταξη AEP3 μετά από αίτημα του σταθμού

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης