

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Tuesday, February 3, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (Mw)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
00:00	57.32	52.36	4.96	0.00					1					1				1			1	15.59	17.20			
01:00	51.43	47.07	4.36	0.00					1					1				1			1	12.27	12.03			
02:00	49.70	47.11	2.59	0.00					1					1				1			1	14.33	14.91			
03:00	48.30	45.41	2.89	0.00					1					1				1			1	12.77	14.49			
04:00	46.57	41.97	4.60	0.00					1					1				1			1	12.38	13.97			
05:00	49.45	45.68	3.77	0.00					1		1							1			1	13.63	14.83			
06:00	56.46	54.04	2.41	0.00					1		1							1			1	15.14	16.94			
07:00	65.50	61.15	3.42	0.94					1		1							1		1	1	19.54	19.37			
08:00	69.18	58.77	3.15	7.26					1		1							1		1	1	20.19	18.58			
09:00	70.56	53.87	3.18	13.50					1		1							1	1		1	14.90	17.12			
10:00	70.54	48.10	4.19	18.25					1		1								1		1	17.38	15.69			
11:00	69.54	43.84	5.00	20.70					1		1							1			1	15.12	14.65			
12:00	70.31	42.19	6.45	21.68					1		1							1			1	14.79	14.59			
13:00	69.28	40.61	7.84	20.82					1		1							1			1	14.64	14.54			
14:00	68.29	41.78	8.45	18.06					1		1							1			1	16.32	15.07			
15:00	66.52	44.05	9.43	13.04					1		1							1			1	19.16	16.04			
16:00	67.10	49.10	12.40	5.60					1		1							1			1	20.33	18.45			
17:00	74.59	60.79	13.46	0.34					1		1							1	1		1	22.33	22.27			
18:00	84.80	72.09	12.71	0.00					1		1			1				1	1	1	1	25.32	25.44			
19:00	87.85	75.34	12.51	0.00					1		1			1				1	1	1	1	26.29	26.36			
20:00	87.96	79.84	8.12	0.00					1		1			1				1	1	1	1	26.33	26.39			
21:00	83.33	77.40	5.92	0.00					1		1			1				1	1	1	1	24.93	25.00			
22:00	75.51	71.37	4.14	0.00					1		1							1	1	1	1	22.64	22.65			
23:00	66.01	62.40	3.60	0.00					1		1							1	1	1	1	17.60	19.80			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης