

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Saturday, February 7, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΡΟΔΟΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6
Saturday, February 7, 2026	00:00	56.88	49.95	6.93	0.00	1													1	15.60	17.06	
	01:00	51.07	45.23	5.85	0.00	1														1	14.73	15.32
	02:00	49.27	43.02	6.25	0.00	1														1	14.76	14.78
	03:00	46.83	40.39	6.43	0.00	1														1	12.99	14.05
	04:00	45.85	40.00	5.85	0.00	1														1	12.07	13.25
	05:00	46.61	39.99	6.61	0.00	1														1	12.74	13.98
	06:00	50.96	44.15	6.80	0.00	1														1	15.28	15.29
	07:00	55.99	47.43	7.41	1.15	1														1	16.70	16.45
	08:00	61.87	46.74	7.70	7.44	1														1	18.51	16.33
	09:00	65.55	43.88	7.57	14.11	1														1	17.79	15.43
	10:00	65.90	41.15	6.93	17.82	1														1	14.42	14.42
	11:00	65.58	40.32	6.69	18.56	1														1	13.33	14.10
	12:00	67.63	41.14	6.85	19.63	1														1	14.23	14.40
	13:00	66.43	41.52	6.93	17.98	1														1	14.48	14.54
	14:00	64.59	41.71	6.99	15.89	1														1	14.80	14.61
	15:00	61.48	42.55	7.12	11.80	1														1	15.81	14.90
	16:00	61.05	48.03	7.48	5.55	1														1	18.47	16.65
	17:00	66.15	60.19	5.50	0.46	1														1	20.02	19.71
	18:00	74.71	68.82	5.89	0.00	1														1	22.54	22.41
	19:00	75.99	71.43	4.57	0.00	1														1	23.07	22.80
	20:00	74.97	72.34	2.63	0.00	1														1	23.04	22.49
	21:00	70.55	68.18	2.36	0.00	1														1	21.71	21.16
	22:00	65.16	63.64	1.52	0.00	1														1	20.15	19.55
	23:00	59.26	58.59	0.67	0.00	1														1	18.60	17.78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης