

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Sunday, February 8, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Sunday, February 8, 2026	00:00	53.88	53.47	0.41	0.00	1				1											1	15.80	14.48	
	01:00	49.26	49.10	0.16	0.00	1				1												1	13.87	9.86
	02:00	47.31	47.05	0.26	0.00	1				1												1	15.05	14.19
	03:00	45.50	44.33	1.17	0.00	1				1												1	14.20	12.90
	04:00	45.02	43.71	1.31	0.00	1				1												1	13.98	12.42
	05:00	45.25	44.04	1.22	0.00	1				1												1	14.09	12.65
	06:00	47.18	46.43	0.75	0.00	1				1												1	14.99	14.15
	07:00	49.74	48.48	0.65	0.61	1				1												1	15.65	14.74
	08:00	55.35	49.91	0.85	4.59	1				1												1	17.16	15.23
	09:00	59.28	48.42	0.69	10.16	1				1												1	17.73	14.73
	10:00	60.17	43.08	0.63	16.46	1				1												1	12.86	11.11
	11:00	58.68	40.56	1.47	16.66	1				1												1	10.63	9.42
	12:00	61.49	39.09	3.15	19.25	1				1												1	10.21	9.64
	13:00	60.32	38.77	4.90	16.64	1				1												1	10.74	11.08
	14:00	58.20	41.27	6.89	10.03	1				1												1	14.47	14.45
	15:00	56.84	42.28	7.06	7.50	1				1												1	15.48	14.80
	16:00	56.66	45.53	7.45	3.68	1				1												1	16.97	15.89
	17:00	62.49	54.35	7.83	0.31	1				1					1							1	18.68	18.65
	18:00	71.43	63.46	7.97	0.00	1				1					1							1	21.42	21.43
	19:00	73.89	66.10	7.80	0.00	1				1					1							1	22.13	22.17
	20:00	72.72	64.97	7.75	0.00	1				1					1							1	21.83	21.82
	21:00	70.02	62.64	7.38	0.00	1				1					1							1	21.06	21.01
	22:00	64.16	57.69	6.47	0.00	1				1					1							1	19.29	19.25
	23:00	57.64	52.53	5.11	0.00	1				1					1							1	16.90	17.29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης