

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Thursday, February 12, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Thursday, February 12, 2026	00:00	57.32	48.59	8.73	0.00			1		1		1				1			1				11.16	12.92	
	01:00	51.34	44.36	6.98	0.00			1		1		1				1						1	8.71	13.74	
	02:00	49.49	42.86	6.63	0.00			1		1	6.3	1				1						1	8.37	11.89	
	03:00	48.60	42.05	6.55	0.00			1		1		1				1							8.24	14.58	
	04:00	48.27	41.80	6.47	0.00			1		1		1				1							8.17	14.48	
	05:00	49.27	42.68	6.59	0.00			1		1		1				1							8.32	14.78	
	06:00	55.63	48.29	7.34	0.00			1		1		1				1					1		9.38	16.69	
	07:00	65.18	56.27	8.52	0.40		1		1	8.52		1				1						1	10.84	13.18	
	08:00	69.04	58.13	8.69	2.22		1		1		1					1						1	11.07	15.22	
	09:00	74.00	60.37	7.03	6.60		1		1		1		1	1		1						1	8.83	10.20	
	10:00	74.05	57.47	10.16	6.42		1		1		1					1						1	13.80	20.29	
	11:00	75.90	52.70	8.04	15.16		1		1		1					1						1	11.17	14.14	
	12:00	73.53	46.06	6.72	20.75		1		1		1	6.72											1	9.51	12.98
	13:00	71.23	45.38	7.78	18.07		1		1		1												1	10.68	13.35
	14:00	68.92	46.92	4.72	17.28		1		1		1												1	6.14	11.84
	15:00	63.99	53.05	2.99	7.95		1		1		1												1	3.79	16.25
	16:00	65.91	53.06	11.00	1.85		1		1		1					1							1	18.12	17.46
	17:00	72.21	60.11	11.94	0.16		1		1		1					1							1	21.52	21.61
	18:00	78.56	65.85	12.71	0.00		1		1		1					1							1	23.48	23.57
	19:00	79.68	66.44	13.24	0.00		1		1		1					1							1	23.81	23.90
	20:00	78.35	63.82	14.53	0.00		1		1		1					1		1					1	23.15	23.51
	21:00	74.15	57.99	16.16	0.00		1		1		1					1			1				1	22.16	22.25
	22:00	68.90	53.82	15.07	0.00		1		1		1					1							1	20.29	20.67
23:00	62.12	50.98	11.14	0.00		1		1		1					1							1	14.45	15.52	

- 1.Μείωση Συντελεστή Διεϊσδυσης λόγω κακοκαιρίας και ταλάντωσης συχνότητας.
- 2.Ενταξη δεύτερης μονάδας απο ΑΗΣ μετά απο αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμοπαραγωγής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης