

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, February 17, 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η α ρ α ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Tuesday, February 17, 2026	00:00	53.96	50.15	3.82	0.00			1				1						1	1				1	13.44	14.56
	01:00	48.49	43.77	4.72	0.00			1				1						1					1	14.28	14.55
	02:00	46.80	41.42	5.37	0.00			1				1						1					1	13.03	14.04
	03:00	45.46	41.37	4.10	0.00			1				1						1					1	11.78	12.86
	04:00	45.46	42.06	3.40	0.00			1				1						1					1	11.86	12.86
	05:00	46.93	44.47	2.45	0.00			1				1						1					1	13.27	14.08
	06:00	53.06	51.66	1.39	0.01			1				1						1	1				1	13.92	13.65
	07:00	62.23	57.80	2.91	1.52			1				1						1	1				1	18.44	18.21
	08:00	66.24	56.93	4.15	5.15			1				1						1	1				1	19.41	18.33
	09:00	69.61	54.35	4.67	10.60			1				1						1	1				1	18.90	17.70
	10:00	69.26	47.73	7.46	14.07			1				1						1	1				1	13.97	15.78
	11:00	70.03	45.11	8.12	16.80			1				1						1	1				1	11.95	13.83
	12:00	70.87	46.53	10.70	13.63			1				1						1	1				1	15.81	17.17
	13:00	71.22	48.34	14.76	8.12			1				1						1	1				1	20.73	18.93
	14:00	72.06	53.36	15.30	3.40			1				1						1	1				1	21.53	20.60
	15:00	75.22	56.98	16.00	2.24			1				1						1	1				1	22.55	21.89
	16:00	75.66	58.17	16.09	1.40			1				1						1	1				1	22.70	22.28
	17:00	79.26	62.21	16.89	0.17			1				1						1	1				1	23.74	23.73
	18:00	86.55	68.66	17.89	0.00			1				1						1	1				1	25.25	25.96
	19:00	89.44	73.54	15.90	0.00			1				1						1	1	1			1	22.32	26.83
	20:00	87.76	72.18	15.58	0.00			1				1						1	1	1			1	21.89	26.33
	21:00	82.43	67.78	14.65	0.00			1				1						1	1	1			1	20.65	24.73
	22:00	72.83	59.76	13.07	0.00			1				1						1	1				1	18.26	21.85
23:00	63.14	53.31	9.83	0.00			1				1						1	1				1	13.29	18.94	

Μείωση Α/Π λόγω ισχυρών καταγίδων

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης