ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Wednesday, February 18, 2026											
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Wednesday, February 18, 2026	00:00	55.62	47.37	8.24	0.00			1				1					1						1	10.95	16.68
	01:00	50.04	44.19	5.85	0.00			1				1					1						1	7.48	15.01
	02:00	47.92	42.29	5.63	0.00			1				1					1						1	7.15	14.38
	03:00	47.01	41.48	5.53	0.00			1				1					1						1	7.02	14.10
	04:00	47.09	41.54	5.55	0.00			1				1					1						1	7.03	14.13
	05:00	48.65	42.91	5.74	0.00			1				1					1						1	7.25	14.60
	06:00	54.86	48.53	6.33	0.00			1				1					1		1				1	8.23	15.46
	07:00	65.09	56.88	7.52	0.68			1				1					1		1				1	9.99	19.32
	08:00	71.77	60.78	8.04	2.95			1				1			1		1		1				1	10.72	20.65
	09:00	76.74	61.72	8.53	6.49			1				1			1		1		1				1	11.58	21.08
	10:00	81.02	62.92	9.04	9.06			1				1			1		1		1				1	12.29	21.59
	11:00	81.72	56.27	9.13	16.32			1				1			1		1		1				1	12.26	19.62
	12:00	82.98	55.62	9.30	18.05			1				1			1		1						1	12.53	19.48
	13:00	80.67	55.61	8.94	16.12			1				1			1		1						1	12.02	19.36
	14:00	77.80	55.52	8.87	13.42			1				1			1		1						1	11.90	19.32
	15:00	78.26	58.39	8.83	11.04			1				1			1		1						1	11.88	20.17
	16:00	77.26	63.14	8.69	5.42			1				1			1		1						1	11.64	21.55
	17:00	86.24	75.99	9.57	0.68			1				1			1		1		1				1	13.07	25.67
	18:00	95.82	84.02	11.80	0.00			1				1			1		1		1	1			1	16.23	28.75
	19:00	97.70	85.70	12.00	0.00			1				1			1		1		1	1			1	16.58	29.31
	20:00	96.24	84.32	11.92	0.00			1		1		1			1		1		1	1				16.34	28.87
	21:00	90.43	79.15	11.28	0.00			1		1		1			1		1		1	1				15.36	27.13
	22:00	80.88	70.70	10.18	0.00			1		1		1					1		1	1				13.78	24.26
	23:00	72.65	61.99	10.65	0.00			1				1					1		1	1				14.50	21.79

Μείωση Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης