

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, February 19, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
		14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10									
H α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7			
Thursday, February 19, 2026	00:00	63.42	54.00	9.42	0.00			1				1														12.73	19.03	
	01:00	54.21	46.24	7.97	0.00			1				1															10.81	16.26
	02:00	51.63	44.60	7.03	0.00			1				1															10.29	15.49
	03:00	49.85	43.23	6.62	0.00			1				1															9.92	14.95
	04:00	49.74	43.48	6.26	0.00			1				1															9.91	14.92
	05:00	51.59	44.98	6.61	0.00			1				1															10.25	15.48
	06:00	58.49	52.10	6.38	0.01			1				1															12.14	17.54
	07:00	68.82	53.07	13.17	2.58			1				1															20.16	19.87
	08:00	71.71	55.37	6.06	10.28			1				1														1	18.54	18.43
	09:00	72.56	53.07	2.91	16.58							1													1		11.00	10.99
	10:00	71.71	46.71	4.52	20.48							1															9.79	13.03
	11:00	70.85	44.97	3.40	22.47							1															8.97	10.17
	12:00	71.61	45.18	3.42	23.01							1															9.37	10.40
	13:00	70.29	44.29	3.86	22.14							1															14.25	14.45
	14:00	69.25	46.45	3.17	19.64							1															14.53	11.42
	15:00	67.35	48.97	2.98	15.40							1															20.06	15.59
	16:00	67.06	55.17	3.43	8.46							1															18.45	17.58
	17:00	72.16	67.14	3.91	1.12							1															19.80	21.31
	18:00	84.55	79.93	4.63	0.00							1															25.26	25.37
	19:00	88.49	83.53	4.96	0.00							1														1	26.48	26.55
	20:00	88.97	85.29	3.69	0.00							1														1	26.63	26.69
	21:00	85.35	83.37	1.98	0.00							1														1	25.62	25.60
	22:00	78.35	77.69	0.66	0.00							1														1	23.42	23.50
23:00	69.11	69.09	0.02	0.00							1														1	20.16	20.73	

Μείωση Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης