

| ΗΣ ΡΟΔΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Sunday, February 22, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 32.90 | 27.90 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | | | |
| Ρ | Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW) | ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ | | | | | | ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ | | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (MW) | | | | | | |
| | | | | | | | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | AEP 5 | AEP 6 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | | | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | | | |
| Sunday, February 22, 2026 | | 00:00 | 61.46 | 60.58 | 0.88 | 0.00 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 15.67 | 15.26 | | | | |
| | | 01:00 | 56.03 | 53.90 | 2.13 | 0.00 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 15.26 | 16.63 | | | |
| | | 02:00 | 53.06 | 51.05 | 2.01 | 0.00 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 12.05 | 13.66 | | |
| | | 03:00 | 51.24 | 49.73 | 1.51 | 0.00 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 14.76 | 15.37 | |
| | | 04:00 | 50.96 | 48.89 | 2.07 | 0.00 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 15.19 | 15.29 |
| | | 05:00 | 50.72 | 46.71 | 4.01 | 0.00 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 15.11 | 15.22 |
| | | 06:00 | 53.06 | 48.72 | 4.33 | 0.02 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 15.81 | 15.91 |
| | | 07:00 | 56.38 | 52.18 | 1.75 | 2.45 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 15.42 | 15.73 |
| | | 08:00 | 60.14 | 49.11 | 1.63 | 9.40 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 11.58 | 12.54 | |
| | | 09:00 | 62.62 | 46.44 | 0.96 | 15.21 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 8.20 | 9.20 | |
| | | 10:00 | 64.29 | 45.34 | 1.20 | 17.75 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 9.05 | 13.96 | |
| | | 11:00 | 65.09 | 43.85 | 2.05 | 19.19 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 9.54 | 13.77 | | |
| | | 12:00 | 65.73 | 40.75 | 3.37 | 21.61 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 10.28 | 12.72 | | |
| | | 13:00 | 63.46 | 38.70 | 5.65 | 19.10 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 10.47 | 12.96 | | |
| | | 14:00 | 60.09 | 40.81 | 6.52 | 12.77 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 13.44 | 14.20 | | |
| | | 15:00 | 57.98 | 44.06 | 5.96 | 7.96 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 16.05 | 15.01 | | |
| | | 16:00 | 61.35 | 50.38 | 7.54 | 3.43 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 18.40 | 17.38 | | | |
| | | 17:00 | 67.69 | 54.94 | 12.20 | 0.55 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 20.23 | 20.14 | | | |
| | | 18:00 | 76.95 | 61.72 | 15.23 | 0.00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 22.98 | 23.08 | | | |
| | | 19:00 | 80.39 | 64.06 | 16.32 | 0.00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 24.09 | 24.12 | | | |
| | | 20:00 | 80.98 | 64.90 | 16.09 | 0.00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 24.27 | 24.29 | | | |
| | | 21:00 | 78.61 | 62.20 | 16.41 | 0.00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 23.58 | 23.58 | | | |
| | | 22:00 | 71.37 | 56.20 | 15.17 | 0.00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 21.51 | 21.41 | | | |
| | | 23:00 | 64.12 | 50.40 | 13.73 | 0.00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 19.21 | 19.24 | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης