

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Monday, February 23, 2026														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6
Monday, February 23, 2026	00:00	58.83	46.33	12.50	0.00	1				1										1	17.13	17.65
	01:00	53.17	41.63	11.54	0.00	1				1										1	15.87	15.95
	02:00	51.15	39.92	11.23	0.00	1				1										1	15.30	15.35
	03:00	49.76	38.84	10.91	0.00	1				1										1	14.87	14.93
	04:00	45.56	35.73	9.82	0.00	1				1										1	13.77	12.96
	05:00	48.99	39.66	9.34	0.00			1	1	1										1	13.24	11.39
	06:00	51.07	40.40	10.64	0.03			1		1										1	15.24	15.31
	07:00	54.62	41.00	10.71	2.90			1		1										1	16.28	15.51
	08:00	60.23	39.84	10.42	9.97			1		1										1	15.83	15.08
	09:00	64.80	40.16	8.56	16.08					1										1	17.72	14.62
	10:00	66.04	35.07	11.35	19.61					1										1	17.56	13.93
	11:00	64.26	32.76	9.90	21.60					1										1	15.86	12.80
	12:00	62.90	30.18	10.18	22.54					1										1	14.88	12.11
	13:00	59.63	28.74	9.23	21.65					1	1									1	12.68	11.39
	14:00	54.07	28.10	6.61	19.37					1	1									1	9.26	10.41
	15:00	51.51	28.44	7.76	15.31					1	1									1	10.67	10.86
	16:00	52.34	33.15	10.82	8.38					1	1									1	15.52	13.19
	17:00	59.15	45.59	12.24	1.32					1	1									1	17.71	17.35
	18:00	72.80	58.14	14.66	0.00			1		1	1									1	21.70	21.84
	19:00	80.20	64.35	15.85	0.00			1		1	1									1	23.99	24.06
	20:00	80.54	65.26	15.28	0.00			1		1	1									1	24.09	24.16
	21:00	76.99	64.31	12.68	0.00			1		1	1				1	1				1	23.07	23.10
	22:00	71.13	57.79	13.34	0.00			1		1	1				1	1				1	21.31	21.34
	23:00	63.03	49.66	13.38	0.00			1		1	1				1	1				1	18.95	18.91

1. Περικοπή Συντελεστή Διεύθυνσης Α/Π λόγω επικίνδυνης ταλάντωσης συχνότητας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης