

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Tuesday, February 24, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
		00:00	55.59	44.87	10.71	0.00			1		1								1	1				14.54	16.19
		01:00	50.59	40.21	10.38	0.00			1		1								1	1				14.33	15.18
		02:00	49.23	38.55	10.68	0.00			1		1								1	1				14.72	14.77
		03:00	48.05	37.53	10.52	0.00			1		1								1	1				14.27	14.42
		04:00	47.15	36.98	10.16	0.00					1		1						1	1				13.85	14.14
		05:00	48.64	38.00	10.64	0.00					1		1						1	1				14.52	14.59
		06:00	54.43	42.58	11.81	0.04					1		1						1	1				16.22	16.32
		07:00	63.59	46.70	13.70	3.19					1		1						1	1				19.00	18.12
		08:00	67.29	43.19	13.58	10.52					1		1						1	1				18.75	17.03
		09:00	69.35	39.75	13.37	16.22					1		1						1	1				18.56	15.94
		10:00	69.80	37.95	11.68	20.17					1		1						1	1				15.95	14.89
		11:00	69.67	37.22	10.01	22.45					1		1						1	1				13.52	14.17
		12:00	70.59	37.28	9.72	23.59					1		1						1	1				13.13	14.10
		13:00	69.36	37.30	9.42	22.63					1		1						1	1				13.11	14.02
		14:00	68.12	38.87	9.37	19.89					1		1						1	1				14.36	14.47
		15:00	66.06	44.38	7.13	14.54					1		1						1	1				17.60	15.45
		16:00	65.66	49.88	6.76	9.02					1		1						1	1				19.72	16.99
		17:00	69.91	61.21	7.30	1.39					1		1						1	1				20.97	20.56
		18:00	80.98	73.25	7.73	0.00					1		1						1	1				24.23	24.29
		19:00	85.57	78.45	7.11	0.00					1		1						1	1				25.66	25.67
		20:00	85.41	77.37	8.04	0.00					1		1						1	1	1			25.62	25.62
		21:00	81.36	74.32	7.04	0.00					1		1						1	1	1			24.42	24.41
		22:00	74.10	68.27	5.83	0.00					1		1						1	1	1			22.27	22.23
		23:00	65.11	59.94	5.16	0.00					1		1						1	1	1			16.89	18.91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης