

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, January 30, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
00:00	57.01	52.55	4.46	0.00			1					1						1	1				1	11.53	17.10	
01:00	50.99	48.23	2.75	0.00			1					1							1				1	10.31	15.30	
02:00	49.45	46.32	3.13	0.00			1					1							1				1	10.02	14.84	
03:00	47.75	44.31	3.44	0.00			1					1								1			1	9.66	14.33	
04:00	47.35	43.71	3.64	0.00			1					1								1			1	9.57	14.21	
05:00	48.34	44.58	3.76	0.00			1					1								1			1	9.82	14.50	
06:00	55.15	51.11	4.03	0.00			1					1							1	1			1	14.86	15.75	
07:00	65.58	60.47	4.79	0.32			1					1							1	1			1	19.77	19.58	
08:00	67.47	57.02	5.94	4.51			1					1							1	1			1	20.54	18.89	
09:00	69.60	55.75	6.24	7.61			1					1							1	1			1	20.93	18.60	
10:00	70.21	53.01	6.85	10.36			1					1							1	1			1	18.99	17.96	
11:00	71.11	50.54	6.36	14.21			1					1							1	1			1	15.31	17.07	
12:00	71.57	52.50	5.84	13.23			1					1							1	1			1	13.16	17.50	
13:00	71.05	53.87	5.71	11.48			1					1							1	1			1	13.06	17.87	
14:00	71.84	59.39	5.16	7.29			1					1							1	1			1	13.07	19.37	
15:00	72.67	63.33	4.95	4.40					1		1				1		1		1	1			1	10.56	20.48	
16:00	73.80	66.93	5.04	1.83					1		1				1		1		1	1			1	15.44	21.59	
17:00	78.64	74.01	4.44	0.19					1		1				1		1		1	1			1	21.65	23.53	
18:00	84.65	81.40	3.25	0.00					1		1				1		1	1	1	1			1	20.98	25.39	
19:00	84.92	82.35	2.57	0.00			1		1		1			1		1	1	1	1	1			1	17.22	19.12	
20:00	84.11	82.44	1.67	0.00			1		1		1			1		1	1	1	1	1			1	16.48	18.31	
21:00	79.57	77.86	1.71	0.00			1		1		1			1			1	1	1			1	17.54	20.57		
22:00	74.44	72.49	1.95	0.00			1		1		1						1	1	1			1	17.15	21.04		
23:00	66.62	65.79	0.83	0.00			1		1		1						1	1	1			1	11.88	13.22		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης