

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Saturday, January 31, 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Saturday, January 31, 2026	00:00	58.30	57.56	0.73	0.00			1				1						1	1				1	12.01	17.49	
	01:00	52.60	51.42	1.19	0.00			1				1						1	1				1	13.06	13.20	
	02:00	50.02	47.97	2.05	0.00			1				1							1				1	15.00	15.01	
	03:00	48.17	45.78	2.39	0.00			1				1							1				1	14.38	14.45	
	04:00	47.67	44.13	3.55	0.00			1				1							1				1	14.19	14.30	
	05:00	47.95	44.94	3.01	0.00			1				1							1				1	14.25	14.38	
	06:00	51.83	48.15	3.68	0.00			1				1							1				1	15.54	15.55	
	07:00	57.40	53.00	4.22	0.17			1				1			1				1				1	17.21	17.17	
	08:00	64.95	59.51	3.37	2.07			1				1			1				1				1	19.46	18.86	
	09:00	70.37	60.29	2.98	7.11			1				1			1				1				1	21.15	18.98	
	10:00	69.63	55.85	1.91	11.87			1				1			1				1				1	18.76	17.33	
	11:00	69.79	55.41	2.91	11.47			1				1			1				1				1	18.98	17.49	
	12:00	73.75	54.42	5.40	13.92			1				1			1				1				1	20.87	17.95	
	13:00	75.35	47.64	13.46	14.25			1				1							1				1	22.80	18.33	
	14:00	70.76	47.77	10.01	12.98			1				1							1				1	21.62	17.34	
	15:00	68.16	46.18	12.43	9.55			1				1							1				1	20.71	17.58	
	16:00	67.86	54.77	9.66	3.44			1				1			1				1				1	20.63	19.33	
	17:00	73.79	65.51	8.05	0.23			1				1			1				1				1	22.15	22.07	
	18:00	81.12	77.53	3.59	0.00			1				1			1				1		1		1	24.37	24.33	
	19:00	82.22	78.66	3.56	0.00			1				1			1				1		1		1	24.71	24.67	
	20:00	80.00	77.66	2.34	0.00			1				1			1				1		1		1	24.05	24.00	
	21:00	75.10	74.13	0.97	0.00			1				1			1				1		1		1	20.91	22.53	
	22:00	69.56	69.28	0.28	0.00			1				1							1		1		1	13.33	9.36	
	23:00	62.55	62.42	0.12	0.00						1	1							1		1		1	14.47	16.35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης