

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,90	11,81	0,09		1	1				4,17
	01:00	10,97	10,60	0,37		1	1				3,74
	02:00	10,98	9,55	1,43		1	1				3,75
	03:00	10,57	7,79	2,78			1		1		3,70
	04:00	10,10	6,71	3,39			1		1		3,40
	05:00	9,85	6,78	3,07			1		1		3,09
	06:00	10,39	7,25	3,15			1		1		3,63
	07:00	10,84	7,59	3,25			1		1		3,79
	08:00	12,15	8,28	3,87			1		1		4,25
	09:00	13,43	8,74	4,69			1		1		4,70
	10:00	15,43	10,14	5,29			1		1		5,40
	11:00	17,04	12,16	4,88			1	1	1		5,97
	12:00	19,13	14,55	4,57			1	1	1		6,69
	13:00	19,55	17,58	1,97		1	1	1	1		6,02
	14:00	18,13	16,06	2,08		1	1	1	1		4,60
	15:00	17,33	16,30	1,03		1	1	1	1		3,80
	16:00	16,62	16,08	0,54		1	1	1	1		3,09
	17:00	17,31	16,81	0,50		1	1	1	1		3,78
	18:00	19,06	18,82	0,24		1	1	1	1		5,53
	19:00	18,91	18,90	0,01		1	1	1	1		5,38
	20:00	18,83	18,77	0,05		1	1	1	1		5,94
	21:00	17,27	16,61	0,66		1	1	1	1		3,88
	22:00	15,56	13,75	1,81			1	1	1		5,44
	23:00	13,72	10,24	3,48			1	1	1		3,90

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και έντονη αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης