

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,98	7,76	4,22			1		1		4,24
	01:00	11,02	7,11	3,91			1		1		3,91
	02:00	11,12	7,23	3,90			1		1		3,89
	03:00	10,53	6,96	3,57			1		1		3,57
	04:00	10,11	7,17	2,94			1		1		2,94
	05:00	10,25	7,03	3,22			1		1		3,22
	06:00	11,49	8,05	3,44			1		1		4,02
	07:00	13,87	10,41	3,46			1		1		4,85
	08:00	15,59	12,88	2,71		1	1		1		5,62
	09:00	16,17	14,74	1,43		1	1		1		6,15
	10:00	15,64	15,34	0,30		1	1		1		5,92
	11:00	15,78	12,85	2,93		1	1		1		5,42
	12:00	16,68	10,85	5,83		1	1		1		6,27
	13:00	15,75	10,06	5,69		1	1				6,14
	14:00	14,74	9,60	5,14		1	1				5,85
	15:00	13,96	9,28	4,68		1	1				5,43
	16:00	15,47	12,63	2,84		1	1		1		5,01
	17:00	17,40	15,63	1,78		1	1		1		6,00
	18:00	19,53	18,04	1,49		1	1		1		6,84
	19:00	20,38	19,02	1,37		1	1	1	1		6,30
	20:00	20,17	19,01	1,17		1	1	1	1		6,03
	21:00	18,89	17,91	0,98		1	1	1	1		4,43
	22:00	16,96	15,91	1,05		1	1	1	1		2,41
	23:00	14,94	13,88	1,06		1	1	1	1		3,34

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης