

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,92	11,68	1,25			1	1	1		3,01
	01:00	11,91	10,50	1,42			1	1	1		2,29
	02:00	11,90	10,48	1,42			1		1		4,17
	03:00	11,50	10,42	1,08			1		1		4,03
	04:00	11,08	9,74	1,34			1		1		3,88
	05:00	11,14	8,44	2,70			1		1		3,90
	06:00	12,32	9,32	3,00			1		1		4,37
	07:00	14,40	12,17	2,23			1	1	1		4,51
	08:00	15,06	13,97	1,08			1	1	1		5,14
	09:00	14,42	14,19	0,23			1	1	1		4,51
	10:00	13,30	12,93	0,37			1	1	1		3,38
	11:00	12,85	12,43	0,42			1	1	1		2,93
	12:00	13,81	13,60	0,21			1	1	1		3,90
	13:00	13,30	13,14	0,16			1	1	1		3,38
	14:00	13,71	13,59	0,12			1	1	1		3,79
	15:00	13,05	13,00	0,05		1	1	1			2,67
	16:00	14,17	14,09	0,08		1	1	1			3,79
	17:00	16,44	16,41	0,04		1	1	1			5,76
	18:00	19,18	19,18	0,00	1	1	1	1			5,19
	19:00	19,90	19,90	0,00	1	1	1	1			5,90
	20:00	20,13	20,13	0,00	1	1	1	1			6,14
	21:00	18,99	18,99	0,00	1	1	1	1			4,99
	22:00	16,89	16,89	0,00	1	1	1	1			2,90
	23:00	14,71	14,71	0,00	1	1	1	1			2,21

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης